



東技研第2726-2-B 号

平成 6 年 3 月 7 日

水質試験検査成績書

エムピージー株式会社 展交

厚生大臣指定検査機関 (食品衛生法、水道法)
社団法人東京都食品衛生協会
東京食品技術研究所 所長

平成 6 年 2 月 24 日検査依頼により提出された試験品について行った試験検査結果は下記のとおりです

記

試験品の名称 タンク水 (通過水)		
採水場所 当所 MINETER-MPS ていれ 通過水		採水者 当所 新井 採水日 2 月 28 日
項目	測定値	基準値
クロロホルム	0.000	0.06mg/l 以下
ジブロモクロロメタン	0.000	0.1mg/l 以下
ブロモジクロロメタン	0.000	0.03mg/l 以下
ブromoホルム	0.000	0.09mg/l 以下
総トリクロロメタン	0.000	0.1mg/l 以下
判定: 上記の水道法水質基準に 適合です。		
備考		
検査年月日 平成 6 年 2 月 28 日 検査責任者 橋田 修志		

東京食品技術研究所 所在地 〒175 東京都板橋区徳丸一丁目19番10号
電話 03 (3934) 5821 FAX 03 (3934) 5827



東技研第 2726-2-A 号
平成 6 年 3 月 7 日

水質試験検査成績書

エムピージ 株式会社 殿

厚生大臣指定検査機関(食品衛生法、水道法)
社団法人東京都食品衛生協会
東京食品技術研究所長

平成 6 年 2 月 24 日検査依頼により提出された試験品について行った試験検査の結果は下記のとおりです

試験品(検体)の名称	7ノク水 (通過水)		
採水場所	MINETER-MPS 乙これ 通過水	採水者	依頼者 新井 当所
当所		採水日	2月28日

記

項 目	水道法水質基準値	結 果
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l 以下	不検出、検出(2.0)
塩 素 イ オ ン	200mg/l 以下	23.1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	10mg/l 以下	1.6
一 般 細 菌	100/1ml 以下	0(集落を認めず)
大 腸 菌 群	検出されないこと	不検出、検出
p H 値	5.8以上8.6以下	7.1
臭 気	異常でないこと	異常なし、異常あり
味	異常でないこと	異常なし、異常あり
色 度	5 度 以下	0
濁 度	2 度 以下	0
鉄	0.3mg/l 以下	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	72
上 記 試 験 項 目 の 判 定		適 合・不適合
残 留 塩 素 (PPM)		不検出、検出()
試験年月日	平成 6 年 2 月 28 日	検査責任者 橋田修志